
POUR DES RAISONS DE SECURITE , LE PASSAGE DU RIDEAU DE SCENE DOIT RESTER LIBRE DE TOUT DECOR (COUPE-FEU)

PAS DE GRILL
ACCROCHE UNIQUEMENT
REALISABLE SUR LES RAILS H6
CHARGE PONCTUELLE MAX 500KG

CHARGE MAXIMUM ADMISSIBLE SUR PERCHES (voir ci dessous)



Perches à contrepoids	Charge utile total: 300 kg
Perches motorisées 2, 17, 18, 19, Allemandes	Charge utile total: 330 kg
Perches motorisées 2bis, 4, 10, 14, Latérales	Charge utile total: 250 kg

FA: max. charge ponctuelle sous suspension:	110 kg
FB: max. charge ponctuelle entre 2 suspensions:	30 kg
FC: max. charge répartie entre suspensions:	50 kg
FD: max. charge ponctuelle à l'extrémité de la perche:	10 kg

CHARGE MAXIMUM ADMISSIBLE SUR PLANCHER DE SCENE 500KG M2 ET PROSCENIUM 250KG M2

Rail H6 Allemande Jardin
Rail H6
Rail H6
Rail H6
Rail H6
Allemande Cour
Rail H6
Latérale Cour

PERCHE TREUILLEE 1

REPERE POSITION DES PERCHES
20 (M) 19 (M) 18 (M) 17 16 15 (M) 14 13 12 11 (M) 10 9 8 7 6 5 (M) 4 3 (M) 2bis (M) 2 1 (M) ECRAN
(M) PERCHE AVANT SCENE

REPERE POSITION DES PERCHES
20 19 (M) **P19** demi-fonds sur patience
18 (M) **P18** frise 2m/18m
17 (M)
16
15 **P15** pendrillons 8m50
14 (M)
13
12 **P12** frise 2m50/18m
11 **P11** pendrillons 8m50
10 (M)
9
8 **P8** frise 2m50/ 18m
7 **P7** pendrillons 8m50
6
5
4 (M)
3 **P3** frise 2m/18m
Passerelle pendrillons 8m50
Extrémité légerement retirées à la face depuis escaliers
2bis (M)
2 (M)
1 **P1** frise 1m/18m ou 1m50/14m
ECRAN (M)
PERCHE AVANT SCENE (M)

NIV.-1m.10
QUAI ACCES PLATEAU
Plateforme élévatrice
2m. x 3m. 2000kg max.

Portes accès décors
Hauteur 4m.10 Largeur 3m.18

CHEMINEE DE CONTREPOIDS
PASSERELLE
PASSERELLE
PASSERELLE
PASSERELLE
PASSERELLE

ARMOIRE FEU
TIRAGE RIDEAU
JARDIN
REGIE PLATEAU
ACCES LOGES
ARMOIRE FEU
POINT D'EAU SCÈNE
COUR
ACCES LOGES

Ecran cinéma
RIDEAU DE SCENE
Pour des raisons de sécurité, le passage du rideau de scène doit rester libre de tout décor (coupe-feu)
Point zéro

Géo S12
Géo S12

Monte-charges S/sol- Scène
1m.25 x 2m.40 Hauteur 2m20
2000kg max.

Sortie de secours
Sortie de secours
Sortie de secours
Sortie de secours

A 13 11 9
B 19 17 15 13 11
C 21 19 17 15 13 11
D 23 21 19 17 15 13
F 29 27 25 23 21
G 29 27

A 7 5 3 1 2 4 6 8 A
B 9 7 5 3 1 2 4 6 8 B
C 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 C
D 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 D

A 10 12 14
B 10 12 14 16 18
C 10 12 14 16 18 20 22
D 12 14 16 18 20 22
F 12 14 16 18 20 26 28
G 20 22 24 26 28 30

MEYRIN	Service culture Forum Meyrin 1 pl. des 5 Continents 1217 Meyrin	Responsable technique: Jean-Marc Serre Tel:+41.22 989.34.38 E-mail: jean-marc.serre@meyrin.ch	Titre: Contenu: Echelle: 1:75
			Date création: Date dernière modification: